

КОНТРОЛЬНЫЙ ЗАПЕЛ НАГРУЗОК по ПС «Шкляевская» 17 декабря 2015 г.

Часы суток	Ввод Т-1	Ввод Т-2	Фидер № 3	Фидер № 4	Фидер № 5	Фидер № 6	Фидер № 7	Фидер № 8	Фидер № 13	Фидер № 14	Фидер № 15	Фидер № 16	Фидер № 17	Фидер № 18	Фидер № 19	Фидер № 26	ТСН № 1	ТСН № 2	V (кВ)	Полож. РПН
0-1	1689	1608	12	312	316	20	1045	813	200	392	7	15	90	37	21	22	11	0	10,4	4
1-2	1671	1596	12	318	320	21	1019	808	188	383	7	16	102	32	22	22	11	0	10,4	4
2-3	1590	1566	12	315	263	19	1008	790	178	376	7	15	102	28	19	22	11	0	10,4	4
3-4	1608	1530	12	308	300	21	992	774	182	379	7	16	97	14	17	22	11	0	10,4	4
4-5	1641	1557	12	278	323	21	1010	804	178	406	7	15	95	14	17	21	11	0	10,4	4
5-6	1686	1620	12	283	294	20	1073	849	183	416	8	15	99	16	17	22	11	0	10,3	4
6-7	1867	1749	12	260	288	22	1222	952	218	456	7	16	100	9	19	22	11	0	10,3	4
7-8	2186	2112	34	374	425	109	1242	975	275	435	7	26	152	24	52	38	11	0	10,3	4
8-9	2343	2388	52	458	423	142	1232	1000	322	441	20	36	213	56	84	166	9	0	10,3	4
9-10	2418	2349	54	469	455	156	1200	970	348	412	60	30	221	48	83	259	9	0	10,3	4
10-11	2382	2262	60	442	406	137	1189	991	342	400	67	28	229	37	92	270	9	0	10,3	4
11-12	2271	2172	44	381	414	76	1149	992	324	393	54	28	206	74	82	230	9	0	10,3	4
12-13	2265	2133	45	394	421	148	1142	997	332	384	52	18	213	27	62	234	9	0	10,3	4
13-14	2232	2064	60	406	365	140	1138	902	307	395	48	19	216	27	102	169	9	0	10,3	4
14-15	2349	2058	46	387	408	88	1166	919	307	412	51	21	210	48	163	178	9	0	10,3	4
15-16	2334	2046	36	304	368	51	1226	992	321	461	52	19	199	34	135	185	10	0	10,4	4
16-17	2283	2085	42	292	336	187	1265	1004	321	481	50	16	208	30	63	191	11	0	10,4	4
17-18	2331	2034	47	285	342	140	1300	1007	313	487	33	16	171	38	128	79	11	0	10,4	4
18-19	2234	2013	36	291	300	86	1358	1027	278	505	10	15	158	26	98	65	11	0	10,4	4
19-20	2217	1932	16	290	328	21	1380	1036	274	496	5	16	163	26	55	64	10	0	10,4	4
20-21	2184	1881	15	254	280	18	1352	1034	264	504	4	15	162	28	111	52	11	0	10,4	4
21-22	2151	1851	12	279	310	18	1317	1006	256	483	4	16	151	26	104	31	11	0	10,4	4
22-23	1938	1749	13	289	308	19	1170	944	231	441	4	16	136	17	77	26	11	0	10,4	4
23-24	1827	1662	13	289	334	19	1072	871	207	416	4	16	119	30	78	27	11	0	10,4	4

Мощность конденсаторных установок составляет 940 кВАр, работающих в автоматическом режиме. Синхронные двигатели отсутствуют.
Нечетные № фидеров 10 кВ относятся к 1 ш, четные – к 2 ш.

Главный энергетик ЗАО «Промуправление»

/ Бычков А.В./

Нагрузки присоединения, подключенных под АЧ ЧАПВ,
в день контрольного замера 17 декабря 2015 г. по ПС « Шкляевская » 110/10 кВ.

Наименование присоединения	Уставки ГЦ, СЕК						ЧАПВ				Нагрузка, кВт			
	АЧР - 1		АЧР - 2		ЧАПВ		Нагрузка, кВт							
	ГЦ	СЕК	ГЦ	СЕК	ГЦ	СЕК	2-00	8-00	16-00	18-00				
Фидер 3 введено							12	34	36	47				
Фидер 4 введено							318	374	304	285				
Фидер 5 введено							320	425	368	342				
Фидер 6 введено							19	109	51	140				
Фидер 7 введено							1019	1242	1226	1300				
Фидер 8 введено							808	975	992	1007				
Фидер 13 введено	49,1	0,3	48,9	30	48,7	65	188	275	321	313				
Фидер 14 введено							383	435	461	487				
Фидер 15 введено							7	7	52	33				
Фидер 16 введено							16	26	19	16				
Фидер 17 введено							102	152	199	171				
Фидер 18 введено							32	24	34	38				
Фидер 19 введено							22	52	135	128				
Фидер 26 введено							22	38	185	79				

На ПС установлен 1 комплект АЧР на реле РЧ-1 и РЧ-2.

Главный энергетик ЗАО « Промуправление»

А.В.Бычков

