

Месячный план-график ремонтов на Март 2013 г.

Цех
Участок
Бригада
Бригада высоковольтников (мастер Глушков Е.С.)

Номер	Инвентарный номер	Заводской номер	Название	Тип, модель	Коэффициент ремонтной сложности	Вид ремонта	Дата проведения ремонта	Исполнитель	Сопровождение изоляции
1	0	0	Соединительные шины 0,4 кВ от Т - 31 до СВ (К54 -- ТП - 3)	Шины 0,4	2	Т	20.03.13.	Коряев И	
2	0	0	Соединительные шины 0,4 кВ от Т - 32 до СВ (К54 -- ТП - 3)	Шины 0,4	2	Т	20.03.13	Коряев И	
3	0	0	Освещение ТП - 3 (К54 -- ТП - 3)	3 светильники	0,4	Т	20.03.13.	Устинов	
4	0	0	Воронки концевые для кабеля 10 кВ, вводы 10 кВ, разъемы (К54 -- ТП - 3)		1,8	О	25.03.13	Устинов	
5	0	0	Заделка сухие концевые для кабеля до 1 кВ (К54 -- ТП - 3)		2,7	О	25.03.13	Устинов	
6			Концевая заделка Ф - 17 (К90 -- ТП-6)		2,5	О	25.03.13	Устинов	
7			Шкаф ввода СН Т - 1 (ТПП -- КРУН)	КТПН	8	Т	31.03.13	Поджаров	
8			Сборные шины 10 кВ 1 СШ (ТПП -- КРУН)	КТПН	2	Т	Переделки на вводе		
9			Шкаф ввода СН Т - 2 (ТПП -- КРУН)	КТПН	8	Т	31.03.13	Поджаров	
10			Сборные шины 10 кВ 2 СШ (ТПП -- КРУН)	КТПН	2	Т	Переделки на вводе		
11		564838	Ячейка 10 кВ с ВВ Ввод Т - 2 (ТПП -- КРУН)	ВВ/ТЕЛ-10-2 У2	2	П	20.03.13	Суслов В.В.	
12			Ячейка 10 кВ с трансформатором напряжения ТН - 10 кВ 2 СШ (ТПП -- КРУН)	К-47(НТМИ - 10)	2	О	30.03.13	Суслов В.В.	
13		728363	Ячейка 10кВ с ВВ Ф - 8 (ТПП -- КРУН)	ВВ/ТЕЛ-10-2 У2		П	24.03.13.	Коряев И	
37			Заделка сухие концевые для кабеля до 1 кВ (К90 -- ТП-6)		1,2	О	25.03.13	Устинов	

Конеч отчет
28.02.2013

Принятые:

1) Сборка шин 10 кВ КСШ (ТПП-КРУН)
2) Сборка шин 10 кВ 2СШ (ТПП-КРУН) *Сам. 2 шина.*
некоторые на август 2013г.

Принятые

(Суслов В.В.)