

КОНТРОЛЬНЫЙ ЗАМЕР НАГРУЗОК по ПС «Шкляевская» за 18 июня 2014 г.

Часы суток	Ввод Т-1	Ввод Т-2	Фидер №3	Фидер №4	Фидер №5	Фидер №7	Фидер №8	Фидер №13	Фидер №14	Фидер №15	Фидер №16	Фидер №17	Фидер №18	Фидер №19	ТСН №1	V (кВ)	Полож. РПН
1	732	1179	34	564	0	474	425	103	144	71	48	44	0	3	3	10,4	4
2	678	1158	38	578	0	429	389	93	139	71	48	43	0	3	7	10,4	4
3	666	1095	36	556	0	427	365	88	125	68	48	45	0	4	3	10,4	4
4	636	1020	28	522	0	416	347	80	103	68	48	36	0	3	3	10,4	4
5	594	987	22	505	0	379	337	76	94	70	48	42	0	3	2	10,4	4
6	633	1035	18	506	0	420	378	79	101	72	48	42	0	4	2	10,4	4
7	699	1113	29	505	0	486	442	97	116	70	48	21	0	4	2	10,3	4
8	1020	1359	154	698	0	562*	486	140	126	72	49	71	0	22	2	10,3	4
9	1347	1593	259	882	0	620	517	229	131	85	63	126	0	30	2	10,3	4
10	1314	1698	193	932	0	648	567	226	136	99	61	125	0	24	2	10,3	4
11	1335	1608	206	912	0	624	517	237	116	116	61	113	0	40	2	10,3	4
12	1314	1533	243	820	0	618	532	229	124	92	58	105	0	29	2	10,3	4
13	1218	1647	184	933	0	584	534	232	122	61	55	127	0	31	2	10,3	4
14	1323	1683	210	925	0	640	558	236	140	87	58	121	0	30	2	10,3	4
15	1335	1614	256	895	0	609	524	217	135	106	60	124	0	29	2	10,3	4
16	1239	1383	184	678	0	591	520	218	128	107	55	118	0	19	2	10,3	4
17	1068	1227	158	540	0	550	501	167	128	96	54	93	0	7	2	10,4	4
18	1056	1197	154	471	0	560	533	144	138	97	54	91	0	8	2	10,4	4
19	963	1224	36	463	0	592	557	144	143	105	60	81	0	7	2	10,4	4
20	1056	1212	105	441	0	660	567	141	149	76	53	70	0	7	2	10,4	4
21	1032	1179	157	406	0	612	581	127	142	68	47	62	0	3	2	10,4	4
22	1152	1308	191	454	0	694	636	140	168	68	47	58	0	3	3	10,4	4
23	1083	1260	197	440	0	620	589	129	183	68	48	68	0	2	3	10,4	4
24	954	1143	161	452	0	545	480	109	161	67	48	67	0	3	3	10,4	4

Мб12ошность конденсаторных установок составляет 1280 кВАр, работающих в автоматическом режиме. Синхронные двигатели отсутствуют. Нечет694ные № фидеров 10 кВ относятся к 1 ш, четные – к 2 ш.

Главный энергетик ЗАО «Промуправление»



/ Бычков А.В./

Нагрузки на присоединения подключенных под АЧР и ЧАП
 в день контрольного замера 18 июня 2014 г. по ПС «Шкляевская» 110/10 кВ.

Наименование присоединения	Уставки ГЦ, СЕК						Нагрузка КВт				
	АЧР - 1		АЧР - 2		ЧАПВ		2-00	8-00	10-00	21-00	
	ГЦ	СЕК	ГЦ	СЕК	ГЦ	СЕК					
Фидер 3 введено							34	154	193	157	
Фидер 4 введено							578	698	932	406	
Фидер 5 введено							0	0	0	0	
Фидер 6 введено	48.1	0.3	48.9	30	49,7	65	0	0	0	0	
Фидер 7 введено							429	562	648	612	
Фидер 8 введено							389	486	567	581	
Фидер 13 введено							93	140	226	127	
Фидер 14 введено							139	126	136	142	
Фидер 15 введено							71	72	99	68	
Фидер 16 введено							48	49	61	47	
Фидер 17 введено							43	71	125	62	
Фидер 18 введено							0	0	0	0	
Фидер 19 введено							3	22	24	3	

На ПС установлен 1 комплект АЧР на реле РЧ-1 и РЧ-2.



Главный энергетик ЗАО «Промуправление»

А.В.Бычков